

PATVIRTINTA

Kretingos r. Vydmantų gimnazijos direktoriaus
2025 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-88
2 priedas

**KRETINGOS R. VYDMANTŲ GIMNAZIJOS IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO
SKYRIAUS VEIKSMŲ KILUS GAISRUI PLANAS**
(Mokyklos g. 4, Atžalyno g. 2, Vydmantai, Kretingos raj.)

Eil. Nr.	Darbuotojų veiksmai	Veiksmų atlikimo tvarka	Vykdytojai
1	2	3	4
1.	Ugniagesių gelbėtojų iškvietimas	Skambinti: bendruoju pagalbos telefonu – 112.  Nurodyti tikslų objekto adresą. Apibūdinti gaisro židinį. Informuoti budintį darbuotoją.	Pirmas asmuo, pastebėjęs gaisrą
2.	Informavimas apie gaisrą	Informuoti apie gaisrą patalpose esančius žmones: nedelsiant paspausti artimiausią rankinį signalizacijos paleidimo mygtuką arba informuoti šaukiant žodžius „gaisras“ arba „dega“. Ūkio vadovas informaciją per gimnazijoje veikiančią garsinę sistemą, garsiakalbius. 	Pirmas asmuo, pastebėjęs gaisrą, gimnazijos darbuotojai, ūkio vadovas
3.	Pranešti mokyklos direktoriui arba budėtojų	Skambinti mokyklos administracijai tokia seka: direktoriui tel. 0 683 95551, ūkio vadovui tel. 0 67524567, pavaduotojai ugdymui 060083986	Pirmas asmuo, pastebėjęs gaisrą
4.	Gesinti kilusį gaisrą	Gesinti pradedama nedelsiant, tik pastebėjus gaisrą. Naudojamos visos pirminės gaisro gesinimo priemonės, esančios mokykloje. Prieš gesinant elektros įrenginį, būtina išjungti įtampą degančiame ir šalia esančiame elektros įrenginyje. Jeigu to padaryti negalima, iki 1000 V veikiančius elektros įrenginius galima gesinti angliarūgštės ar miltelių gesintuvais. Gesintuvo instrukcijoje yra pažymėta, ar leidžiama gesinti veikiančius elektros įrenginius. Kad gesinantis darbuotojas nenukentėtų nuo elektros srovės, būtina laikytis saugaus 1 metro atstumo. Ugnies gesintuvai paleidžiami tokiu būdu: -reikia nutraukti plombą, -ištraukti apsauginį kaištį,	Gesina visi mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai, kurie neužimti žmonių evakavimu.

		-gesintuvo žarnelę nukreipti į gaisro židinį, -nuspausti rankenėlę. Gesinant gesintuvu reikia stovėti tarp liepsnos ir išėjimo, kad būtų galimybė atsitraukti. Gesinimas pradedamas nuo intensyviausios degimo vietos. Reikia nuslopinti pagrindinę liepsną, o vėliau gesinamąją medžiaga padengti visą degantį paviršių. Jeigu yra keli gesintuvai, reikia juos panaudoti vienu metu, o ne kiekvieną iš eilės Jeigu dega išsilieję skysčiai, reikia pradėti gesinti nuo artimiausio krašto, gesinamosios medžiagos srovę nukreipiant į degantį skystį 15-30 laipsnių kampų. Reikia stengtis neištaškyti degančio skysčio. Gesintuvą reikia laikyti vertikaliai, kad nesumažėtų gesinimo čiurkšlė. Labai svarbu, kad gesinamąją medžiaga būtų padengtas visas degantis paviršius. Gesinimas turi būti nepertraukiamas – kol ištuštėja gesintuvas. Jeigu nepavyksta užgesinti per 8-10 sekundžių (pirmu gesintuvu), reikia mesti gesintuvą ir evakuotis iš degančios patalpos į lauką.	
5.	Esant reikalui, išjungti elektros energiją	Paimti raktus nuo elektros skydinės ir išjungti elektros srovę.	Atsakingas asmuo už įstaigos elektros ūkį tel. 0 687 72710, Ūkio vadovas.
6.	Išorinių durų atidarymas	Atidaryti ir užfiksuoti pagrindinio įėjimo duris, paimti kitų išorinių durų raktus ir atrakinti evakuacines duris.	Budėtojos; Rūbininkai; Budintys darbuotojai.
7.	Evakuoti darbuotojus, mokinius ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus ugdytinius iš gaisro zonos trumpiausiu išėjimo keliu.	Nurodyti evakuimosi kryptį. Jeigu, evakuacijos metu visi keliai vienodai saugūs – nematyti nei ugnies nei dūmų – išeinama per artimiausiu evakuacinį išėjimą. Jeigu reikia eiti per uždūmintą patalpą – eiti pasilenkus po dūmais, veidą prisidengus drėgnu audeklu, arba šliaužti. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – uždarytos – reikia įsitikinti ar tas kelias saugus – duris praverti lėtai, ir, jeigu už jų nematyti dūmų, nei ugnies, eiti toliau. Jeigu durys, pro kurias reikia eiti – karštos, reikia eiti atsarginiu keliu. Jeigu iš patalpos išeiti negalima – dūmai ar liepsna užblokavo išėjimus, būtina užsidaryti patalpos duris ir pagal galimybes apkamšyti duris drėgnu skuduru, kad apsisaugoti nuo dūmų.	Mokytojai dirbantys kabinetuose ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai dirbantys grupėse

	Susirinkti susirinkimo vietoje	Sėkmingai išėję iš pastato, darbuotojai turi nedelsdami (per 5 min.) susirinkti sutartoje vietoje ir prisistatyti atsakingam už evakuaciją. Šis turi informuoti mokyklos direktorių apie tai, ar visi darbuotojai bei mokiniai sėkmingai evakavosi. Numatyta susirinkimo vieta - gimnazijos stadionas.  Susirinkimo vietoje registruoti, suskaičiuoti evakuotus mokinius ir darbuotojus ir apibendrintą informaciją pateikti įstaigos vadovui ar kitam, atsakingam už įstaigos darbą, vadovui. Suteikti pirmą pagalbą.	Klasių vadovai, pavaduotojai ugdymui, gimnazijos psichologė ir visuomenės sveikatos specialistė
8.	Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms	Vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus. Informuoti atvykusius ugniagesius apie neevakuotų žmonių (darbuotojų ir kt.) skaičių. Pasirūpinti evakuotais žmonėmis. Leisti naudotis gaisrui gesinti įstaigai priklausančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtinais resursais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.	Ūkio vadovas, Gimnazijos darbuotojai, mokiniai, ikimokyklinio ugdymo skyriaus darbuotojai.
9	Grįžimas į gimnazijos ir ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpas	Grįžti į mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus patalpas galima tik mokyklos vadovui leidus.	Direktorė
10	Gaisras ne darbo metu	Nedarbo metu kilus gaisrui, įsijungus gaisrinei apsauginei signalizacijai, informuoti įstaigos vadovą, jam nesant direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Nustatyti gaisro židinį ir įvertinti susidariusią situaciją. Iškviesti priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą skubiosios pagalbos tarnybų telefonu – nurodyti tikslų objekto, kuriame kilo gaisras, adresą bei vietą. Gaisrą gesinti turimomis priemonėmis gaisro gesinimo priemonėmis.	Saugos įmonė UAB „ARGUS“ tel. 1858, +370650 09999

Planą parengė:

Ūkio vadovas



Laura Endriekutė-Šakinė